



Produktsertifikat

Nr. 0986

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Oras Aventa 5930 og 5932 kjøkkenbatterier, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i

NS-EN 817

Merking og tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Oras Armatur A/S

7120 Leksvik

Produsent:

Oras Oy

Box 40

FIN-26101 Rauma

Utstedt: 20.01.2004

Fornyhet: 21.03.2014

Gyldig frem til: 01.04.2019

Produsenten har kontrollavtale med VTT i Finland

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder